



**MAIRIE DE  
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE**  
*Régie d'assainissement*

# Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif

**Exercice 2014**



## Informations

Tous les services publics d'eau et d'assainissement doivent satisfaire aux obligations d'information du public et adopter un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS). Ce dernier doit être présenté au Conseil Municipal ou à l'Assemblée délibérante au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et déposé en préfecture avant le 30 juin.

Le présent rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice est présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site [www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr), rubrique « l'Observatoire »

Ce document est réalisé par les services de la Régie municipale d'assainissement de la Ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule.



Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04.70-45-55-27  
Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

# Sommaire

<b>I -</b>	Caractérisation du service .....	4
<b>1.</b>	Présentation du territoire desservi.....	4
<b>2.</b>	Mode de gestion du service.....	4
<b>3.</b>	Estimation de la population desservie (D201.0) .....	4
<b>4.</b>	Nombre d'abonnés .....	5
<b>5.</b>	Volumes facturés .....	5
<b>6.</b>	Autorisation de déversements d'effluents industriels (D.202.0).....	5
<b>7.</b>	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert .....	5
<b>8.</b>	Ouvrage(s) d'épuration des eaux usées.....	6
<b>9.</b>	Quantités de boues issues de la station d'épuration (D 203.0) .....	7
<b>10.</b>	Descriptif des déversoirs d'orages .....	7
<b>11.</b>	Descriptif des postes de relèvement .....	8
<b>II -</b>	Tarification de l'assainissement et recettes du service.....	10
<b>12.</b>	Modalités de tarification.....	10
<b>13.</b>	Facture d'assainissement type (D 204.0) .....	10
<b>14.</b>	Recettes .....	11
<b>15.</b>	Compte d'exploitation.....	11
<b>III -</b>	Indicateurs de performance .....	13
<b>16.</b>	Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P 201.1).....	13
<b>17.</b>	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P 202.2) .....	13
<b>18.</b>	Conformité de la collecte des effluents (P 203.3) .....	14
<b>19.</b>	Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P 204.3) .....	14
<b>20.</b>	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P 205.3).....	14
<b>21.</b>	Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P 206.3).....	15
<b>IV -</b>	Financements des investissements.....	16
<b>22.</b>	Montants financiers.....	16
<b>23.</b>	Etat de la dette du service.....	16
<b>24.</b>	Amortissements.....	17
<b>25.</b>	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux .....	17
<b>26.</b>	Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice	17
<b>V -</b>	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau .....	18
<b>27.</b>	Abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité (P 207.0).....	18
<b>VI -</b>	Tableau récapitulatif des indicateurs .....	19
<b>VII -</b>	Annexes .....	20
<b>28.</b>	Le Compte-rendu technique d'activité.....	20



# I - Caractérisation du service

## 1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau  communal  
 Intercommunal

Nom de la Collectivité : Commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule

Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune

Compétences liées au service :

	OUI	NON
Collecte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dépollution	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle de raccordement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elimination des boues produites	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Territoire desservi : Commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule

Existence d'une CCSPL  Oui  Non

Existence d'un zonage  Oui, date d'approbation : 11/1996  Non

Existence d'un règlement de service  Oui, date d'approbation : 15/12/2014  Non

## 2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en  régie  
 régie avec prestataire de service  
 régie intéressée  
 gérance  
 délégation de service public : affermage  
 délégation de service public : concession

## 3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Ce nombre est calculé selon la formule suivante :

Population totale / (nombre de branchements raccordés au réseau collectif + nombre de branchements ayant une installation non collective) = Ratio de branchement d'assainissement



Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04-70-45-55-27

Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

Ratio de branchement d'assainissement \* nombre de branchements raccordés au réseau collectif = Nombre totale de la population desservie

**2014 :**

$$5102 / (2207 + 790) = 1.7024$$

$$1.7024 * 2207 = \mathbf{3757}$$
 habitants desservis

Le service public d'assainissement collectif dessert **3757 habitants** au 31/12/2014 (*données non communiquées pour 2013*).

#### **4. Nombre d'abonnés**

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 2 207 abonnés au 31/12/2014 (2 138 au 31/12/2013).

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 37.28 abonnés/km au 31/12/2014. (36.12 abonnés/km au 31/12/2013).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,70 habitants/abonné au 31/12/2014.

	2011	2012	2013	2014
<b>Nombre de branchement assujettis à la redevance assainissement</b>	<b>2 129</b>	<b>2 134</b>	<b>2 138</b>	<b>2 207</b>
Evolution		0,23%	0,19%	3,23%
<b>Nombre d'habitant sur la Commune</b>	<b>4 969</b>	<b>4 956</b>	<b>5 138</b>	<b>5 102</b>
Evolution		-0,26%	3,67%	-0,70%

#### **5. Volumes facturés**

	Volumes facturés durant l'exercice 2014 en m <sup>3</sup>	Volumes facturés durant l'exercice 2013 en m <sup>3</sup>	Variation en %
<b>Total des volumes facturés aux abonnés</b>	<b>268 813</b>	<b>Données non communiqués</b>	

#### **6. Autorisation de déversements d'effluents industriels (D.202.0)**

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de 1 au 31/12/2014 (1 au 31/12/2013).

#### **7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert**



La Commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule est équipée d'un réseau d'assainissement de type mixte, comportant :

- 20 899 ml de réseaux unitaires,
- 16 648 ml de réseaux eaux usées,
- 19 586 ml de réseaux eaux pluviales,
- 2 062 ml de conduite de refoulement.

Soit 59 195 ml de canalisation.

## 8. Ouvrage(s) d'épuration des eaux usées

Station d'épuration (STEP)

Code SANDRE : 0403254S004

Caractéristiques générales
Filière de traitement : Boues activées avec un traitement tertiaire
Date de mise en service : 19/11/2012 (démarrage de la filière eau) - 04/03/2013 (réception de la filière eau + boue)
Commune d'implantation : Saint-Pourçain-sur-Sioule (Code INSEE : 03254)
Adresse : Rue de Rachailier 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Capacité nominale STEP en Équivalent/Habitant (EH) : 9 900
Nombre d'abonnés raccordés : 2 207
Nombre d'habitants raccordés : 3 757
Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j : 1 300
Ouvrage permettant la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie : Bassin d'orage de 750m <sup>3</sup>

Prescriptions de rejet			
Soumise à <input type="checkbox"/> Autorisation en date du ...			
<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration en date du 16/05/2008			
Milieu récepteur du rejet Type de milieu récepteur : Eau douce de surface			
Nom du milieu récepteur : Rivière La Sioule			
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO <sub>5</sub>	25	<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	70%
DCO	125	<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	75%
MES	35	<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	90%
NGL	15	<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	70%
NTK	Sans objet	<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	Sans objet
pH	Entre 6 et 8,5	<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Sans objet	<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	Sans objet
Pt	2	<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	80%

Charges rejetées par l'Ouvrage						
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté du 22/06/2007 (tolérance maximale de 2 points de non-conformité annuelle)						
Date du bilan 24h	Conformité Oui/Non	DBO <sub>5</sub>	DCO	MES	NGL	Pt
Analyses du 22/01/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Analyses du 28/02/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Analyses du 29/03/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Analyses du 24/04/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui



Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04-70-45-55-27

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

Analyses du 20/05/2014	Non *	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Analyses du 27/06/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Analyses du 24/07/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Analyses du 27/08/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Analyses du 24/09/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Analyses du 19/10/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Analyses du 24/11/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Analyses du 30/12/2014	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

\* Augmentation de la concentration du Phosphore en sortie de la station d'épuration due à un problème technique le jour du prélèvement

## 9. Quantités de boues issues de la station d'épuration (D 203.0)

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014	Exercice 2013 en tMS	Exercice 2014 en tMS
Station d'épuration – Rue de Rachailier	Peu significatif au vu du démarrage de l'installation	94,9

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014	Exercice 2013 en tMS	Exercice 2014 en tMS
Station d'épuration – Rue de Rachailier	Peu significatif au vu du démarrage de l'installation	89,5

## 10. Descriptif des déversoirs d'orages

Désignation du DO	Emplacement	Coordonnées GPS		profondeur du réseau m
		Latitude	Longitude	
DO 1	Rue de L'Abreuvoir	46;18;28;8179	3;17;43.7639	2,01
DO 2	Rue des Cailloux	46;18;16;8960	3;17;52.5599	1,13
DO 3	Rue de la Passerelle	46;18;35;2319	3;17;41.8979	2,66
DO 4	Rue Croix Jean Béraud	46;18;32;9940	3;17;28.0319	1,34
DO 5	Route de Moulins	46;18;48;4500	3;17;13.3799	1,1
DO 6	Route de Moulins	46;18;56;5920	3;17;15.2819	1,23
DO 7	Route de Montmarault	46;18;37;3800	3;17;13.2600	1,96
DO 8	Route de Montmarault	46;18;42;2820	3;17;46.7279	1,14
DO 9	Rue du Limon	46;18;35;4599	3;17;13.3860	3,06
DO 10	Rue du Limon	46;18;33;0480	3;17;1.5239	1,95
DO 11	Rue du Limon	46;18;34;2960	3;16;47.4899	3,01
DO 12	Quai de la Ronde	46;18;25.1579	3;17;35.0220	1,1
DO 13	Quai de la Ronde	46;18;25.1579	3;17;35.0220	1
DO 14	Place Clémenceau	46;18;31;4999	3;17;26.9580	1,45
DO 15	Boulevard LEDRU	46;18;32;3520	3;17;24.6839	1,54



Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04-70-45-55-27

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

	ROLLIN			
DO 16	Place de Strasbourg	46;18;35;2559	3;17;17.5499	3,98
DO 17	Boulevard LEDRU ROLLIN	46;18;35;1179	3;17;18.384	1,57
DO 18	Boulevard LEDRU ROLLIN	46;18;30.4500	3;17;29.9760	2,22
DO 19	Boulevard LEDRU ROLLIN	46;18;29.8379	3;17;33.8580	2,53
DO 20	Rue des Cordeliers	46;18;13.5540	3;17;17.1059	2,06
DO 21	Route de Chantelle (domaine privée)	46;18;00.8000	3;16;56.0300	
DO 22	Rue de la Moutte	46;18;41.7600	3;17;39.2160	3,6
DO 23	Rue de Souitte	46;18;55.9999	3;16;21.6059	1,64

## 11. Descriptif des postes de relèvement

Nom du poste	Latitude	Longitude	Présence d'un trop plein	Présence d'un trop plein
L'abreuvoir	46;18;28.8179	3;17;43.7639	NON	
le gaduet	46;18;29.7179	3;17;36.9419	NON	
la passerelle	46;18;34.0380	3;17;44.4599	OUI	La Sioule
ile de la moutte	46;18;44.0200	3;17;48.5200	NON	
La Moutte	46;18;41.8400	3;17;38.8100	NON	
Le Limon	46;18;31.9700	3;16;52.6700	NON	
Souitte	46;18;2.7500	3;16;15.0500	OUI	Le Rif
La Goutte	46;17;50.7840	3;16;45.1440	OUI	Fossé privé
La Ratonnière	46;18;2.5300	3;17;2.8400	OUI	Fossé
Les Cordeliers	46;18;5.6339	3;17;20.3880	NON	
Quai de la Ronde	46;18;21.4739	3;17;31.8960	NON	
Le Tivoli	46;18;22.5359	3;17;38.9940	OUI	La Sioule
Le Paluet	46;18;21.4979	3;17;42.6360	OUI	La Sioule
Le Temple	46;18;16.7399	3;18;11.6399	NON	
Le Hameau de la Sioule	46;18;20.4359	3;18;22.4699	NON	
La Montée	46;18;8;8500	3;18;4.9079	NON	
Le Cailloux	46;18;6,3179	3;18;4.3919	NON	
Pierre Villon	46;18;10.2900	3;17;46.4580	NON	
SEDEC	46 ;19 ;0.5800	3 ;18 ;52.1200	NON	
Aire des gens du	46 ;19 ;8.1100	3 ;18 ;52.5200	OUI	Puits d'infiltration



Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04-70-45-55-27  
Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule  
E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42





Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04.70-45-55-27

Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

## II - Tarification de l'assainissement et recettes du service

### 12. Modalités de tarification

Suite au passage en régie à compter du 10 juillet 2014, la Régie Municipale d'Assainissement a facturé les usagers pour l'ensemble de la période couverte par les relevés du SIVOM Val d'Allier (juin 2013 – septembre 2014) et reversera la part correspondante aux consommations allant du dernier relevé 2013 au 9 juillet 2014 au précédent délégataire (SEMERAP).

La facturation a été effectuée par les services du SIVOM Val d'Allier.

A compter de l'année 2015, la facturation sera conjointe avec la facturation d'eau potable.

Les tarifs sont les suivants :

OBJET	MONTANT
<b>REDEVANCE ASSAINISSEMENT – PART EXPLOITANT</b>	
Tranche 1 – période antérieure au 30/01/2014 – SEMERAP	0.89714 €
Tranche 1 – période du 31/01/2014 au 08/07/2014 - SEMERAP	1.48792 €
Tranche 1 – période à compter du 09/07/2014 – Régie municipale	1.49025 €
<b>REDEVANCE ASSAINISSEMENT – PART COMMUNALE</b>	
Tranche 1 – période antérieure au 21/03/2014 part variable de 0 à 6 000 m <sup>3</sup>	1.7264 €
Tranche 1 – période antérieure au 21/03/2014 part variable de 6001 à 12 000 m <sup>3</sup>	1.3811 €
Tranche 1 – période antérieure au 21/03/2014 part variable > 12 001 m <sup>3</sup>	1.1049 €
Tranche 1 – période postérieure au 21/03/2014 part variable de 0 à 6 000 m <sup>3</sup>	0.9219 €
Tranche 1 – période postérieure au 21/03/2014 part variable de 6 001 à 12 000 m <sup>3</sup>	0.7375 €
Tranche 1 – période postérieure au 21/03/2014 part variable >12 001 m <sup>3</sup>	0.5900 €
<b>REDEVANCE MODERNISATION RÉSEAU EAUX USÉES</b>	
	0.190 €

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération n° 08c du 19 février 2013 (20130219\_1DB08c) effective à compter du 22/02/2013 fixant les tarifs de la surtaxe d'assainissement ;
- Délibération n° 03b du 03 juillet 2014 (20140703\_1DB03b) effective à compter du 08/07/2014 fixant les tarifs de l'évacuation et du traitement des eaux usées ;
- Délibération n° 03c du 03 juillet 2014 (20140703\_1DB03c) effective à compter du 21/03/2014 fixant les tarifs de la surtaxe d'assainissement

### 13. Facture d'assainissement type (D 204.0)

Les tarifs applicables du 01/01/2014 au 31/12/2014 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m<sup>3</sup>/an) sont :

Facture type	Au 01/01/2014 en €	Au 10/07/2014 en €	Variation en %
<b>Part de la Collectivité *</b>			
Part fixe			
Part proportionnelle	1.7264	0.9219	<b>-46.60</b>
Montant HT de la facture de 120 m <sup>3</sup> revenant à la collectivité	207.17	110.63	
<b>Part Exploitant</b>			
Part fixe			
Part proportionnelle	1.48792	1.49025	<b>+ 0.16</b>
Montant HT de la facture de 120 m <sup>3</sup> revenant à	178.55	178.83	



Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04-70-45-55-27

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

l'exploitant			
<b>Taxes et redevances</b>			
Redevance de modernisation de réseau d'eaux usées (PU 0.190€/m³)	22.80	22.80	0
TVA 10%	40.85	31.23	
<b>TOTAL</b>	<b>449.37</b>	<b>343.49</b>	
<b>PRIX AU M³</b>	<b>3.74</b>	<b>2.86</b>	<b>-23.53</b>

Le tarif 2014 de la part communale (ou surtaxe d'assainissement) a été fixé par délibération du Conseil Municipal n° 04c du 28 février 2014, à un moment où la Commune était en pleine procédure de conclusion d'un nouveau contrat de délégation de service public pour l'exploitation du service.

Le projet de contrat mettait à la charge du futur exploitant délégué une somme forfaitaire de 185.000,00 € au titre de la Redevance d'occupation du domaine public, diminuant corrélativement la recette de surtaxe nécessaire.

La procédure ayant été abandonnée au profit d'une exploitation en Régie dotée de la seule autonomie financière, le tarif de la surtaxe qui avait été voté est demeuré bien entendu applicable, le différentiel étant absorbé par un mode de fonctionnement moins onéreux.

Le passage en régie s'est donc d'emblée accompagné d'une diminution du prix du service de 23,53 %.

## 14. Recettes

Type de recettes	Exercice 2013 en €	Exercice 2014 en €	Variation en %
Redevance eaux usagées domestiques	<b>Données non communiqués</b>	674 536.92 €*	
Redevance eaux usagées non domestiques		/	
Recettes liées aux travaux et diagnostics		1 610 €	
Redevance de modernisation des réseaux		49 478.09 €	
Contribution exceptionnelle du budget général		0 €	0 €
<b>TOTAL</b>		<b>798 358 53 €</b>	

\* Recette correspondant à la facturation sur la totalité de l'année 2014 et dont 318 636.19 € correspondent au prorata de l'activité de la SEMERAP et devront être reversés à ladite société dans le cadre des modalités de fin de contrat.

## 15. Compte d'exploitation

	Exercice 2014 *	Exercice 2013
<b>Frais généraux</b>	<b>21 859,05 €</b>	<b>Données non communiquées par le précédent exploitant</b>
Communication	390,00 €	
Assurances	1 040,00 €	
Assistance juridique	6 083,01 €	
Autres frais	750,00 €	
Petites fournitures	4 997,56 €	
Analyses	8 598,48 €	
<b>Personnel</b>	<b>55 275,49 €</b>	
Personnel Ville	20 809,32 €	
Personnel de la Régie	34 466,17 €	
<b>Equipements</b>	<b>4 364,01 €</b>	
Outillage et véhicules	1 689,03 €	
Téléphone	402,49 €	
Equipement administratif	522,87 €	
Carburant	542,29 €	
Entretien	1 207,33 €	
<b>Station d'épuration</b>	<b>53 269,81 €</b>	
Energie	13 470,67 €	
Eau	121,24 €	

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule



Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04-70-45-55-27

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

Réactifs	12 399,48 €
Télécommunications	72,94 €
Nettoyage et hydrocurage	0,00 €
Maintenance électromécanique	6 163,08 €
Entretien général	0,00 €
Boues	21 042,40 €
<b>Postes de relèvement</b>	<b>15 287,48 €</b>
Energie	1 801,88 €
Eau	13,98 €
Télécommunications	2 007,69 €
Nettoyage et hydrocurage	7 531,00 €
Maintenance électromécanique	3 932,93 €
Entretien général	0,00 €
<b>Autres ouvrages</b>	<b>6 072,74 €</b>
Nettoyage et hydrocurage	5 962,50 €
Entretien général	110,24 €
<b>Frais financiers</b>	<b>136 531,21 €</b>
Amortissements	48 680,37 €
Dette	87 850,84 €
<b>Total :</b>	<b>292 659,79 €</b>

\* Données comptables du 10/07/2014 au 31/12/2014



Accueil : 04-70-45-35-27  
 Fax : 04.70-45-55-27  
 Cabinet : 04-70-45-04-78  
 Vie locale : 04-70-45-88-45

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
 Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
 Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
 Centre Technique : 04-70-45-33-42

### III - Indicateurs de performance

#### 16. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P 201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

Taux de desserte par les réseaux d'eaux usées =  $\frac{\text{Nombre d'abonnés desservis} * 100}{\text{Nombre d'abonnés potentiels}}$

Nombre d'abonnés potentiels

Les données actuelles en notre possession ne permettent pas de répondre à cet indicateur.

#### 17. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P 202.2)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :

		Exercice 2013	Exercice 2014
+ 10	Existence d'un plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte	<i>Données non communiquées</i>	OUI
+ 10	Mise à jour annuelle du plan		NON
<b>Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :</b>			
+ 10	Informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau, année approximative de pose)	<i>Données non communiquées</i>	NON
+ 10	Existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations		NON
+ 10	Localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, déversoirs, ...)		OUI
+ 10	Dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (entre deux regards de visite)		NON
+ 10	Définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau		NON
+ 10	Localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement)		OUI (diag SAUNIER 2008)
+ 10	Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de réhabilitation et de renouvellement		NON

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 10 pour l'exercice 2014 (*données non communiquées* pour 2013).



Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04-70-45-55-27

Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

## 18. Conformité de la collecte des effluents (P 203.3)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

	<b>Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2014</b>	<b>Conformité exercice 2013 (0 ou 100)</b>	<b>Conformité exercice 2014 (0 ou 100)</b>
Saint-Pourçain-sur-Sioule	Données non communiquées	100	100

Pour l'exercice 2014, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est de 100 %.

## 19. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P 204.3)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées

	<b>Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DB05/j Exercice 2014</b>	<b>Conformité exercice 2013 (0 ou 100)</b>	<b>Conformité exercice 2014 (0 ou 100)</b>
STEP Saint-Pourçain-sur-Sioule	Données non communiquées	100	100

Pour l'exercice 2014, l'indice global de conformité des équipements des STEU est de 100 %.

## 20. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P 205.3)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	<b>Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DB05/j Exercice 2014</b>	<b>Conformité exercice 2013 (0 ou 100)</b>	<b>Conformité exercice 2014 (0 ou 100)</b>
STEP Saint-Pourçain-sur-Sioule	Données non communiquées	100	100



Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04-70-45-55-27

Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

Pour l'exercice 2014, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est de 100 %.

## 21. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P 206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Filières mises en œuvre		tMS
Valorisation agricole	Conforme <input type="checkbox"/>	
	Non conforme <input type="checkbox"/>	
Compostage	Conforme <input checked="" type="checkbox"/>	89,5
	Non conforme <input type="checkbox"/>	
Incinération	Conforme <input type="checkbox"/>	
	Non conforme <input type="checkbox"/>	
Evacuation éventuelle vers une autre STEP	Conforme <input type="checkbox"/>	
	Non conforme <input type="checkbox"/>	
Autre :.....	Conforme <input type="checkbox"/>	
	Non conforme <input type="checkbox"/>	
<b>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes :</b>		89,5

Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation = 100%

$$\frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total admis par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice 2014, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est de 100% (100% en 2013).



Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04.70-45-55-27  
Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule  
E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60  
C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

## IV - Financements des investissements

### 22. Montants financiers

<b>Montant financier HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire</b>			
<b>Exercice 2013</b>		<b>Exercice 2014</b>	
<b>Objet</b>	<b>Montant HT</b>	<b>Objet</b>	<b>Montant HT</b>
Modification du branchement en eau potable de la STEP	2 884.97 €	Travaux d'extension d'assainissement Les Cordeliers	35 978.40 €
Traitement des boues de l'ancienne STEP	31 317.83 €	Appareil photo étanche	282.50 €
Extension de l'assainissement rue de l'Orgelette	2 197.12 €	Téléphone mobile	153.33 €
Reprise réseau assainissement ancienne route de Loriges	6 788.71 €	Achats licences informatiques	1 339.00 €
Extension assainissement route de Moulins	7 451.05 €	Véhicule Citroën Berlingo	9 600.00 €
Travaux raccordement intérieur cour Pôle social	3 436.01 €	Véhicule Citroën Jumper	13 600.00 €
Travaux raccordement mobil-home du camping et de l'immeuble Thagournet	13 009.14 €	Matériel informatique	1 920.00 €
<b>TOTAL :</b>	<b>67 084.83 €</b>		<b>62 873.23 €</b>
<b>Montant des subventions en €</b>			
<b>Exercice 2013</b>		<b>Exercice 2014</b>	
<b>Objet</b>	<b>Montant HT</b>	<b>Objet</b>	<b>Montant HT</b>
Subvention STEP – Agence de l'eau	428 985.94 €	Récupération de TVA sur travaux STEP	622 747.07 €
Subvention STEP – COM COM	340 872.56 €		
<b>TOTAL :</b>	<b>769 858.50 €</b>		<b>622 747.07 €</b>
<b>Montant des contributions du budget général en €</b>			
<b>Exercice 2013</b>		<b>Exercice 2014</b>	
<b>Objet</b>	<b>Montant HT</b>	<b>Objet</b>	<b>Montant HT</b>
	0 €		0 €
<b>TOTAL :</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>

### 23. Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2014 fait apparaître les valeurs suivantes :

	<b>Exercice 2013</b>	<b>Exercice 2014</b>





Encours de la dette au 31 décembre 2014 (montant restant dû en €)		4 249 177.08 €	4 113 023.15 €
Montant remboursé durant l'exercice en €	En capital	180 903.08 €	136 153.93 €
	En intérêts	151 461.39 €	196 210.54 €

## 24. Amortissements

Pour l'exercice 2014, la dotation aux amortissements a été de 48 680.37 € (48 022.73 € en 2013).

## 25. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

Projets à l'étude	Montants prévisionnels en €	Montants prévisionnels en € de l'année précédente
Mise en surveillance des points de déversement supérieur à 120 kg/j de DBO5	135 000	/
Vérification et désobstruction des canalisations + réhabilitation des réseaux sur les cours	35 000	/
Outillage (caméra ... ) + renouvellement matériel	30 000	/

## 26. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés	Année prévisionnelle de réalisation	Montants prévisionnels en €



## V - Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

### 27. Abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité (P 207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté ;
- les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2014, le service a reçu 0 demandes d'abandon de créances et en a accordées 0. 0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité, soit 0 €/m<sup>3</sup> pour l'année 2014 (*données non communiquées* en 2013).



Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04.70-45-55-27

Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42

## VI - Tableau récapitulatif des indicateurs

		Valeur 2013	Valeur 2014
<b>Indicateurs descriptifs des services</b>			
D 201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	<i>Données non communiquées</i>	3757
D 202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	1	1
D 203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	Peu significatif au vu du démarrage de l'installation	94.9
D 204.0	Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	3.74	2.86
<b>Indicateurs de performances</b>			
P 201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	<i>Données non communiquées</i>	/
P 202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	<i>Données non communiquées</i>	40
P 203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100	100
P 204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100	100
P 205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100	100
P 206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100	100
P 207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	0	0



**28. Le Compte-rendu technique d'activité**



Accueil : 04-70-45-35-27  
Fax : 04.70-45-55-27  
Cabinet : 04-70-45-04-78  
Vie locale : 04-70-45-88-45

E-mail : [contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](mailto:contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)  
Site internet : [www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com](http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com)

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52  
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65  
Centre Technique : 04-70-45-33-42